

揚重機 クレーン等安全規則

項目	種類別	クレーン		移動式クレーン		エレベータ		建設用リフト		参考事項
		吊上荷重		吊上荷重		積載荷重		ガイドレール高さ		
		3t以上	3t未満	3t以上	3t未満	1t以上	1t未満	18m以上	18m未満	
設置届		第5条				第140条		第174条		クレーン設置届(様式第2号) エレベータ設置届(様式第26号) 建設用リフト設置届(様式第30号)は所轄労働基準監督署長に提出
設置報告書		第11条		第61条 移動式クレーン明細書と移動式クレーン検査証を提出		第145条				クレーン設置報告書 移動式クレーン設置報告書(様式第9号) エレベータ設置報告書 建設用リフト設置報告書(様式第33号)は所轄労働基準監督署長に提出
落成検査		第6条				第141条		第175条		クレーン落成検査申請書 エレベータ落成検査申請書 建設用リフト落成検査申請書(様式第4号)は所轄労働基準監督署長に提出
変更届		クレーンガータ、ジブ、原動機、ブレーキ等変更のとき 第44条		ジブ、原動機、ブレーキ等変更のとき 第85条		搬器、原動機、ブレーキ等変更のとき 第163条		ガイドレール搬器、原動機等変更のとき 第197条		クレーン 移動式クレーン エレベータ 建設用リフト変更届(様式第12号)は所轄労働基準監督署長に提出
変更検査		一部について必要 第45条		一部について必要 第86条		一部について必要 第164条		一部について必要 第198条		クレーン 移動式クレーン エレベータ 建設用リフト変更検査申請書(様式第13号)は所轄労働基準監督署長に提出
検査証交付		第9条		第59条		第143条		第177条		
検査証返還		第52条		第93条		第171条		第201条		クレーン エレベータ 建設用リフト検査証再交付所換申請書(様式第8号)は所轄労働基準監督署長に提出 移動式クレーン検査証再交付書換申請書(様式第22号)は都道府県労働基準局長に提出
特例報告書		第23条								定格荷重制限を超えたとき
組立解体等の作業指揮官の選任		第33条 クレーンの組立解体				第153条 屋外に設置のエレベータ		第191条 建設用リフトの組立解体		
就業制限	運転士免許者	第22条 吊上荷重5t以上(クレーン運転士)		第68条 吊上荷重5t以上(移動式運転士)						
	玉掛技能講習修了者	第221条 吊上荷重が1t以上のクレーン 移動式クレーンの玉掛の業務								
特別教育	運転の特別教育修了者	第21条 1.吊上荷重が5t未満 2.吊上操作で運転者が荷の移動とともに移動する型式 3.5t以上の跨線テルハ		第67条 吊上荷重5t未満				第183条		
	玉掛業務の特別教育修了者	第222条 吊上荷重が1t未満のクレーン 移動式クレーンの玉掛の業務								クレーン等の吊上荷重が1t以上の場合が多いため技能講習を修了することが望ましい。
検査点	定期自主検査	年1回	第34条	第76条		第154条				
		月1回	第35条	第77条		第155条	第192条			
	作業開始前の点検	第36条	第78条				第193条			
	暴風・地震後の点検	第37条			第156条	第194条			瞬間風速30m/secをこえる嵐のあとや震度4以上の地震のあと点検し記録し保存(3年間)のごと	
適用除外		吊上荷重0.5t未満			積載荷重0.25t未満 ガイドレール高さ10m未満又は積載荷重0.25t未満					